



Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano – IPURB
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves

Ofício 0508/2011 – IPURB

Bento Gonçalves, 11 de novembro de 2011.

Ilmo. Sr.
VALDECIR RUBBO
DD. Presidente
Câmara de Vereadores
BENTO GONÇALVES – 95.700-000

Ref.: Resposta ao Ofício Circular nº 003/2011 - GAB

Ilustríssimo Senhor:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria e, ao mesmo tempo registrar o recebimento do Ofício circular nº 003/2011 – GAB, datado em 31 de outubro do corrente ano, em que encaminha Projeto de Lei Ordinária nº 1/2011 referente a colocação de sifões em boca de lobo neste Município.

Informamos que segue em apenso parecer técnico emitido pela Engenheira Jane Zortéa, Engenheiro João Marcelo Bertani e a Arquiteta Daniela Kaster Herter.

Limitados ao assunto, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Cordialmente,



CLÁUDIO MARCELO GERMINIANI
Diretor do IPURB

0Ao Diretor do IPURB

PARECER TÉCNICO

Este parecer tem a finalidade de responder ao ofício solicitado, com relação a intenção de colocação de sifões em bocas de lobo, em nosso município.

Conforme lei municipal 3549 de 01 de junho de 2004, os loteamentos novos estão sendo implantados com o sistema separador absoluto de esgoto cloacal e pluvial.


Está em execução, conforme contrato com a CORSAN, as canalizações deste mesmo sistema separador absoluto em loteamentos existentes no município.

Com o sistema separador absoluto, o esgoto cloacal (sanitário) fica totalmente isolado do esgoto pluvial (chuvas). As bocas de lobo recolhem as águas de chuva e encaminham para o coletor pluvial. Com este sistema implantado as bocas de lobo não exalam gases e odores.

Com a instalação dos sifões dentro das bocas de lobo, a capacidade de escoamento da água de chuvas diminui, e também facilita o entupimento das mesmas, podendo ocasionar alagamentos em casos de chuvas torrenciais.

Recomendamos a avaliação da secretaria da saúde, a respeito da dengue, pois com a colocação dos sifões, haverá a água parada dentro das bocas de lobo.


Bento Gonçalves, 11 de novembro de 2011.



JANE ZORTEA
ENG.º CIVIL - IPURB
N.º CREA - 100.075



IPURB
Jose Marcelo Bertani
Eng.º CIVIL - CREA 114.014



DANIELA K. HERTER
Arquiteta - IPURB
CREA - 116 370