

*OFIC. 431/2011 – SMMAM*


*Bento Gonçalves, 11 de novembro de 2011.*

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente responder o protocolo nº 003/2011 referente à análise de Projeto de Lei que “TORNA OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DE CAIXAS SINFONADAS, EM BOCAS DE LOBO LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS OU NA EXECUÇÃO DE OBRAS, POR PESSOA FÍSICA, EMPRESAS PRIVADAS OU PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.


Segue anexo parecer técnico nº 264/11 emitido pelo Setor de Licenciamento Ambiental.

Atenciosamente.



**Airton Luiz Minuscetti**  
Secretário Municipal do Meio Ambiente

**Elmo. Senhor**  
**MARIO GABARDO**  
**M.D. Vereador da Bancada do PMDB**  
**Nesta**

	<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMAM</b></p>	<p>Setor de Licenciamento Ambiental</p>
---	---	---

**PARECER TÉCNICO N°264/11**

**Assunto: análise de Projeto de Lei – Protocolo 003/2011 – Câmara de Vereadores**


Referente ao projeto de lei para tornar obrigatória a instalação de sifão nas bocas de lobo localizadas em vias públicas, quando da implantação de loteamentos ou na execução de obras, por pessoa física, empresas privadas ou públicas no município de Bento Gonçalves com o intuito de controlar a liberação de gases e de odores das bocas de lobo, provenientes do lançamento de esgotos domésticos in natura, de efluentes de fossa séptica sem manutenção e de águas pluviais.

Porém deve se atentar para a Lei Municipal nº 3.549 de 1º de junho de 2004 que em seu artigo 45 determina que loteamentos residenciais devem implantar rede de esgoto separadas (esgoto pluvial e esgoto cloacal) além de estação de tratamento de esgotos, portanto, não havendo necessidade de instalação de sifão na boca de lobo em loteamentos novos, visto que, o cumprimento da Lei 3.549/2004 já vem sendo exigido, logo, as águas cloacais estão sendo destinadas, separadamente das pluviais, para estações de tratamento de efluentes evitando odores desagradáveis.

O problema de odores se encontra em loteamentos instalados antes de 2004 que quando da execução de obras poderão ser instalados sifões. Porém, a cidade está na etapa de instalação de redes coletoras de esgotos para posterior tratamento, medida que auxiliará a cessar o problema.

Bento Gonçalves, 10 de novembro de 2011.

  
 Eng.ª Daiana Maffessoni

  
**DAIANA MAFFESSONI**  
 Eng.ª de Bioprocessos e Biotecnologia  
 CRQV - 05302973