



Carta nº 046/2022 DROM/RGE

São Leopoldo, 16 de fevereiro de 2022

Exmo. Sr. Edson Biasi

Vereador Progressista

Bento Gonçalves/RS


Resposta ao Ofício nº: 25/2022

Assunto: Substituição de poste

A RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (RGE), com sede na Avenida São Borja, nº 2801, Bairro Fazenda São Borja, no Município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ 02.016.440/0001-62, vem, respeitosamente, em resposta ao Ofício nº 1585.000.820/2020 o qual solicita informações sobre substituição de poste no Município de Bento Gonçalves, RS, informar que:

Todas as ações necessárias para melhoria do atendimento do cliente devem seguir os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução Normativa nº 414/2010.

Justamente para atender as normativas da ANEEL e prestar o melhor serviço e atendimento aos seus clientes, a RGE estabelece um Plano Preventivo de Manutenção e Melhoria do Sistema (MMS), cujo objetivo é inspecionar de forma periódica a rede sob a sua concessão em toda sua extensão, promovendo o levantamento das necessidades e peculiaridades de cada região, considerando clima, relevo e capacidade de execução. Dentro desse plano há a previsão de manutenção e substituição de postes.





As demais situações que fogem ao planejamento, como postes prejudicados por ação do tempo, ou interferência de terceiros, abaloamento, entre outros, são avaliadas *in loco* por profissional capacitado, que faz a verificação e diagnóstico de acordo com a situação encontrada, sendo elas:

- **Situação de risco iminente** – substituição de forma emergencial;
- **Necessário substituir** - não apresenta risco e pode ser realizado de forma programada;
- **Não é necessário substituir** - seguirá o plano de manutenção, ficando a critério da distribuidora a execução.


Ainda existe a possibilidade de o poste estar em bom estado e o interessado requerer a substituição por outra tecnologia, como, por exemplo, por postes de concreto. Nesse caso, tal solicitação enquadra-se no artigo 44 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que determina que tal obra será custeada pelo interessado. É importante salientar que a utilização de postes de madeira não está vedada e segue atendendo a todas as normas e padrões técnicos vigentes.

Cabe acrescentar que a RGE, dentro do seu plano de melhorias, já vem sistematicamente investindo na substituição de postes de madeira por outras tecnologias: em média, são substituídas cerca de 80 mil unidades anualmente.

Quanto a solicitação de substituição de poste na Rua Luiz Roman em frente ao número 30, no Município de Bento Gonçalves, informamos que o referido poste foi inspecionado através da nota MMS 3344825 e constatado que não apresenta risco iminente, podendo ser substituído de forma programada, de modo a causar menor impacto no fornecimento de energia aos clientes locais. A substituição será realizada até 30 de agosto de 2022.

Havendo dúvidas, favor entrar em contato com a consultora de negócios da região, Sra. Laise Grzebieluckas, através do número (54) 999764046.

Aproveitamos para manifestar elevada estima e consideração e informar que a RGE fica à disposição para prestar demais esclarecimentos que se fizerem necessários.





Atenciosamente.

Alan Junior de Moura

ALAN JUNIOR DE MOURA

Gerência Obras e Manutenção Metropolitana

Coordenador de Medição e Base GISD

CREA: RS176216

